



Gruppenwasserversorgung BHW

in den Gemeinden Berg – Häggenschwil - Roggwil TG - Waldkirch - Wittenbach

Proben Gebiet Häggenschwil

	Oberdorf Lömmenschwil (304)		Grundwasser Agen (705)								Bahnhof Winden (301)			Primarschule(302)			Käsi Rohrenm. 305	Beckenstein (303)
	Datum		05.07.23	15.02.23	06.04.23	25.04.23	14.06.23	22.08.23	11.10.23	18.12.23	11.01.23	15.11.23		11.01.23	13.04.23	26.06.23	13.09.23	31.05.23
Nummer		4		2	4	2	2	2	4	2	4	2		5	amtl.	amtl.	1	4
Probeart	Einheit	m		m	c	m	m	m	m	m	m	m		m	m	m	m	m
Wassertemperatur	oC	21		9	12	12.5	13	14	13.5	11	11	14		11	10.5	17.3	19.5	15
Trübung	visuell	<0.1		<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		0.1	0.1	>0.1	<0.1	<0.1
Färbung	TE/F	<0.5	keine		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine		keine			keine	keine
Aerobe mesophile Keim	KBE/ml	<100	0		0	0	0	0	0	0	4	12		0	0	4	11	1
Escherichia Coli	KBE/100 ml	< 1	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Enterokokken	KBE/100ml	< 1	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
TOC	mg/l	1			0.84													
Chlorid	mg/l	20			12													
Nitrat	mg/l	40			13													
Sulfat	mg/l	50			14													
Leitfähigkeit bei 20°C					725										721	716		
Gesamthärte	o FH				39.7													
Karbonathärte	ofH				36.7													
Calcium	mg Ca2+/l	40..125			125													
Magnesium	mg Mg2+/l	5....31			21													
Probe in Ordnung			i.o		i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o		i.o	i.o.

Das Wasser ist eine Mischung aus Quellwasser (Chavel behandelt) und Seewasser (mit flockungsmittel Aktivkohle Chlordioxid behandelt). Der Nitratgehalt liegt bei 13 mg/l. Die Gesamthärte liegt im Bereich von 25-38 französischen Härtegraden. Alle Proben wurden chemisch (CH) wie mikrobiologisch (M) gemacht. Weitere Informationen über die Wasserqualität erhalten Sie von ihrer Versorgung.