



# Gruppenwasserversorgung BHW

in den Gemeinden Berg – Häggenschwil - Roggwil TG - Waldkirch - Wittenbach

## Proben Gebiet Häggenschwil

		Oberdorf Lömmenschwil (304)		Grundwasser Agen (705)								Bahnhof Winden (301)			Primarschule (302)		Käsi Rohrenm. 305	Beckenstein (303)
		13.07.22		19.10.21	20.12.21	16.02.22	24.03.22	13.04.22	22.06.22	10.08.22	13.12.22	15.11.21	05.01.22	16.11.22	05.01.22	24.10.22	29.09.22	23.05.22
Datum																		
Nummer		4		2	2	2	4	2	6	2	2	6	4	6	5	amtl.	5	7
Probeart	Einheit	m		m	m	m	c	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Wassertemperatur	oC	20		13	12	9	12	10	13	13	13	13	9	15	10	14.2	18.5	16.5
Trübung	visuell	<0.1		0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Färbung	TE/F	<0.5	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Aerobe mesophile Keim	KBE/ml	<100	1	0	0	0	0	0	0	2	0	13	4	7	0	2	0	1
Escherichia Coli	KBE/100 ml	< 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterokokken	KBE/100ml	< 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOC	mg/l	1					0.75											
Chlorid	mg/l	20					11											
Nitrat	mg/l	40					12											
Sulfat	mg/l	50					14											
Leitfähigkeit bei 20°C							725								725			
Gesamthärte	o FH						39.6											
Karbonathärte	ofH						36.6											
Calcium	mg Ca2+/l	40..125					125											
Magnesium	mg Mg2+/l	5....31					21											
Probe in Ordnung			i.o		i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o	i.o

Das Wasser ist eine Mischung aus Quellwasser (Chavel behandelt) und Seewasser (mit flockungsmittel Aktivkohle Chlordioxid behandelt). Der Nitratgehalt liegt bei 15 mg/l. Die Gesamthärte liegt im Bereich von 25-38 französischen Härtegraden. Alle Proben wurden chemisch (CH) wie mikrobiologisch (M) gemacht. Weitere Informationen über die Wasserqualität erhalten Sie von ihrer Versorgung.